

Resumo Mensal dos Parâmetros Operacionais da ETE Jundiaí**Atualização: 15/12/2025**

Parâmetros	Unidade	Pontos	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	Média (12)
Volume Recebido de Esgoto	m3	Entrada	2.996.300	3.721.390	3.241.975	2.889.380	2.810.609	2.796.615	2.543.424	2.348.457	2.599.098	2.640.311	2.616.787	2.723.424	2.744.279	2.806.312
Vazão Média	L/s	Entrada	1.124	1.351	1.179	1.275	1.028	1.027	939	868	960	976	966	1.006	1.014	1.049
Índice Pluviométrico	mm		224	390	186	272	76	151	17	60	21	10	53	105	101	120
Resíduo Pré Tratamento	Ton		116	125	139	98	120	103	79	104	108	84	135	136	124	113
DBO	mg/L O2	Entrada	669	462	504	515	616	591	648	631	678	715	650	710	615	611
	mg/L O2	Saída Final	22	25	21	23	24	23	24	27	30	39	24	25	26	26
Eficiência	%		96,6	94,4	95,8	95,4	96,1	96,1	96,2	95,8	95,5	94,6	96,3	96,5	95,8	95,7
pH		Entrada	7,4	7,4	7,3	7,5	7,1	7,0	6,9	7,0	7,0	7,1	7,0	6,9	0,0	6,5
		Saída Final	7,3	7,2	7,1	7,2	7,2	7,2	7,3	7,3	7,2	7,3	7,2	7,1	7,1	7,2
Temperatura	°C	Entrada	25,5	25,7	25,8	26,6	26,5	25,8	24,5	22,6	21,1	22,3	23,6	25,6	24,2	24,5
	°C	Saída Final	24,2	25,7	26,1	27,4	26,7	23,9	22,4	20,2	19,0	19,7	21,4	25,6	24,0	23,5
Nitrogênio Total	mg/L N	Entrada	72	70	65	66	88	88	51	54	59	63	65	55	61	65
	mg/L N	Saída Final	35	35	36	34	35	29	24	26	28	28	30	27	24	30
Fósforo Total	mg/L P	Entrada	10	9	9	9	9	9	9	9	9	9	11	11	10	9
	mg/L P	Saída Final	6	5	5	5	5	5	5	6	5	6	5	5	5	5
Sólidos Sedimentáveis	mL/L	Entrada	6	4	6	6	5	4	6	3	12	4	7	5	4	5
	mL/L	Saída Final	0,3	5,0	0,5	0,4	0,3	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,6
Produção Torta de Lodo	Ton		2.894	2.619	2.538	2.757	3.219	3.131	2.352	3.503	3.501	3.501	3.503	3.506	3.504	3.136