

Resumo Mensal dos Parâmetros Operacionais da ETE Jundiaí**Atualização: 16/01/2026**

Parâmetros	Unidade	Pontos	dez/24	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	Média (12)
Volume Recebido de Esgoto	m3	Entrada	3.721.390	3.241.975	2.889.380	2.810.609	2.796.615	2.543.424	2.348.457	2.599.098	2.640.311	2.616.787	2.723.424	2.744.279	2.914.547	2.739.076
Vazão Média	L/s	Entrada	1.351	1.179	1.275	1.028	1.027	939	868	960	976	966	1.006	1.014	1.078	1.027
Índice Pluviométrico	mm		390	186	272	76	151	17	60	21	10	53	105	101	278	111
Resíduo Pré Tratamento	Ton		125	139	98	120	103	79	104	108	84	135	136	124	125	113
DBO	mg/L O2	Entrada	462	504	515	616	591	648	631	678	715	650	710	615	539	618
	mg/L O2	Saída Final	25	21	23	24	23	24	27	30	39	24	25	26	22	26
Eficiência	%		94,4	95,8	95,4	96,1	96,1	96,2	95,8	95,5	94,6	96,3	96,5	95,8	95,9	95,8
pH		Entrada	7,4	7,3	7,5	7,1	7,0	6,9	7,0	7,0	7,1	7,0	6,9	0,0	6,9	6,5
		Saída Final	7,2	7,1	7,2	7,2	7,2	7,3	7,3	7,2	7,3	7,2	7,1	7,1	7,1	7,2
Temperatura	°C	Entrada	25,7	25,8	26,6	26,5	25,8	24,5	22,6	21,1	22,3	23,6	25,6	24,2	26,1	24,6
	°C	Saída Final	25,7	26,1	27,4	26,7	23,9	22,4	20,2	19,0	19,7	21,4	25,6	24,0	26,0	23,5
Nitrogênio Total	mg/L N	Entrada	70	65	66	88	88	51	54	59	63	65	55	61	62	65
	mg/L N	Saída Final	35	36	34	35	29	24	26	28	28	30	27	24	27	29
Fósforo Total	mg/L P	Entrada	9	9	9	9	9	9	9	9	9	11	11	10	15	10
	mg/L P	Saída Final	5	5	5	5	5	5	6	5	6	5	5	5	6	5
Sólidos Sedimentáveis	mL/L	Entrada	4	6	6	5	4	6	3	12	4	7	5	4	6	6
	mL/L	Saída Final	5,0	0,5	0,4	0,3	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Produção Torta de Lodo	Ton		2.619	2.538	2.757	3.219	3.131	2.352	3.503	3.501	3.501	3.503	3.506	3.504	3.504	3.210