

## Resumo Mensal dos Parâmetros Operacionais da ETE Jundiaí

Atualização: 13/04/2026

Parâmetros	Unidade	Pontos	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	Média (12)
Volume Recebido de Esgoto	m3	Entrada	2.810.609	2.796.615	2.543.424	2.348.457	2.599.098	2.640.311	2.616.787	2.723.424	2.744.279	2.914.547	3.253.228	3.234.484	3.034.742	2.787.450
Vazão Média	L/s	Entrada	1.028	1.027	939	868	960	976	966	1.006	1.014	1.078	1.206	1.198	1.122	1.030
Índice Pluviométrico	mm		76	151	17	60	21	10	53	105	101	278	284	373	183	136
Resíduo Pré Tratamento	Ton		120	103	79	104	108	84	135	136	124	125	142	127	133	117
DBO	mg/L O2	Entrada	616	591	648	631	678	715	650	710	615	539	465	398	491	594
	mg/L O2	Saída Final	24	23	24	27	30	39	24	25	26	22	22	20	23	25
Eficiência	%		96,1	96,1	96,2	95,8	95,5	94,6	96,3	96,5	95,8	95,9	95,1	94,9	95,1	95,7
pH		Entrada	7,1	7,0	6,9	7,0	7,0	7,1	7,0	6,9	0,0	6,9	6,8	7,1	7,1	6,4
		Saída Final	7,2	7,2	7,3	7,3	7,2	7,3	7,2	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,7	7,2
Temperatura	°C	Entrada	26,5	25,8	24,5	22,6	21,1	22,3	23,6	25,6	24,2	26,1	26,1	25,9	25,9	24,5
	°C	Saída Final	26,7	23,9	22,4	20,2	19,0	19,7	21,4	25,6	24,0	26,0	23,8	25,9	25,9	23,2
Nitrogênio Total	mg/L N	Entrada	88	88	51	54	59	63	65	55	61	62	51	40	45	58
	mg/L N	Saída Final	35	29	24	26	28	28	30	27	24	27	29	18	19	26
Fósforo Total	mg/L P	Entrada	9	9	9	9	9	9	11	11	10	15	8	7	10	10
	mg/L P	Saída Final	5	5	5	6	5	6	5	5	5	6	5	4	4	5
Sólidos Sedimentáveis	mL/L	Entrada	5	4	6	3	12	4	7	5	4	6	5	4	5	5
	mL/L	Saída Final	0,3	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2
Produção Torta de Lodo	Ton		3.219	3.131	2.352	3.503	3.501	3.501	3.503	3.506	3.504	3.504	3.503	3.509	3.502	3.377