

Resumo Mensal dos Parâmetros Operacionais da ETE Jundiaí

Atualização: 08/05/2026

Parâmetros	Unidade	Pontos	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	Média (12)
Volume Recebido de Esgoto	m3	Entrada	2.796.615	2.543.424	2.348.457	2.599.098	2.640.311	2.616.787	2.723.424	2.744.279	2.914.547	3.253.228	3.234.484	3.034.742	2.412.796	2.755.465
Vazão Média	L/s	Entrada	1.027	939	868	960	976	966	1.006	1.014	1.078	1.206	1.198	1.122	891	1.019
Índice Pluviométrico	mm		151	17	60	21	10	53	105	101	278	284	373	183	53	128
Resíduo Pré Tratamento	Ton		103	79	104	108	84	135	136	124	125	142	127	133	41	112
DBO	mg/L O2	Entrada	591	648	631	678	715	650	710	615	539	465	398	491	506	587
	mg/L O2	Saída Final	23	24	27	30	39	24	25	26	22	22	20	23	22	25
Eficiência	%		96,1	96,2	95,8	95,5	94,6	96,3	96,5	95,8	95,9	95,1	94,9	95,1	95,8	95,6
pH		Entrada	7,0	6,9	7,0	7,0	7,1	7,0	6,9	0,0	6,9	6,8	7,1	7,1	7,0	6,4
		Saída Final	7,2	7,3	7,3	7,2	7,3	7,2	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,7	7,2	7,2
Temperatura	°C	Entrada	25,8	24,5	22,6	21,1	22,3	23,6	25,6	24,2	26,1	26,1	25,9	25,9	26,7	24,6
	°C	Saída Final	23,9	22,4	20,2	19,0	19,7	21,4	25,6	24,0	26,0	23,8	25,9	25,9	26,1	23,3
Nitrogênio Total	mg/L N	Entrada	88	51	54	59	63	65	55	61	62	51	40	45	46	54
	mg/L N	Saída Final	29	24	26	28	28	30	27	24	27	29	18	19	22	25
Fósforo Total	mg/L P	Entrada	9	9	9	9	9	11	11	10	15	8	7	10	9	10
	mg/L P	Saída Final	5	5	6	5	6	5	5	5	6	5	4	4	4	5
Sólidos Sedimentáveis	mL/L	Entrada	4	6	3	12	4	7	5	4	6	5	4	5	6	6
	mL/L	Saída Final	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2
Produção Torta de Lodo	Ton		3.131	2.352	3.503	3.501	3.501	3.503	3.506	3.504	3.504	3.503	3.509	3.502	3.386	3.398